



**Szám:** 1720-2/11/2009.

**Előadó:** Boros Regina

**Tel.:** 94/506-720

**Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!**

**Tárgy:** Gyöngyösfalu 0109/8 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából tervezett 20 kV-os légvezeték kiépítésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárás

## H A T Á R O Z A T

### I.

Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) által, a **Gyöngyösfalu 0109/8 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából tervezett 20 kV-os szabadvezeték létesítésével kapcsolatos**, felügyelőségemre benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat

### e l f o g a d o m ,

egyben megállapítom, hogy a **tárgyi beruházás megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az építési engedélyezési eljárás során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

### II.

#### **Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai**

Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 2592-2/2009. számú szakhatósági hozzájárulásában megfogalmazott kikötések:

- A kivitelezés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban meghatározott korlátozásokat.
- A kivitelezés során a dolgozók részére az ivóvízellátást biztosítani szükséges.
- A munkahelyen vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.
- A keletkező szennyvíz ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges, egyedi zárt szennyvízgyűjtő, vagy közműoptóló berendezés biztosításával.

- A munkavégzés során keletkező települési (kommunális) hulladékokat zártan kell gyűjteni. A gyűjtő edényeket úgy kell elhelyezni, hogy ahhoz illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A kommunális hulladékot a helyi szabályozási tervben erre a célra kijelölt hulladéklerakóban szabad elhelyezni.
- A munkahelyen biztosítani szükséges a felhasznált veszélyes anyagok és ezeket tartalmazó hulladékok biztonságos, környezetszennyezést kizáró módon történő elkülönített és zárt tárolását.
- A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót felmérni. Ennek csökkentése érdekében a foglalkoztatás feltételeként biztosítani kell a kullancsenkefalitisz elleni védőoltást.

### **III.**

#### **Az építési engedélyezési eljárás során felügyelőségem részéről figyelembe veendő szempontok, kikötések**

- A madarak védelme érdekében a tartó oszlop esetén mindhárom szigetelőre madárvédő burkolatot kell felszerelni. A létesítendő OTR állomás kiépítése során annak mindkét kivezetését burkolni kell.

### **IV.**

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Szombathely) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja, 250.000,- Ft. megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 125.000,- Ft.

### **I n d o k o l á s**

Az E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.), a Gyöngyösfalu 0109/8 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából tervezett 20 kV-os szabadvezeték létesítésére irányulóan előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kérte a környezetvédelmi hatóságtól.

A kérelem mellékleteként benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet – továbbiakban Kormányrendelet – 3-5. §-aiban foglaltak alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Kormányrendelet 3. §. (4) bekezdése alapján a telepítés helye szerinti Lukácsháza Község Körjegyzőségén 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció csatolásával a Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tettem közzé azzal, hogy az abban foglaltakra a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül felügyelőségemre észrevételt lehet tenni.

A megadott határidőn belül hatóságomhoz észrevétel nem érkezett.

A Kormányrendelet 4. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a Kormányrendelet 12. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével megkeresett szakhatóságok közül a Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Tanakajd) a 27.2/738/1/2009. szám alatt, Lukácsháza Körjegyzője (Lukácsháza - helyi környezet- és természetvédelmi jogkör) az 507-1/2009. szám alatt, Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala – Építéshatósági Osztály (Kőszeg - építéshatósági jogkör) a 2040-2/2009. szám alatt, a Szombathelyi Körzeti Földhivatal (Szombathely) a 10108/2009. szám alatt szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta. Az ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) közegészségügyi szempontból a 2592-2/2009. szám alatt szakhatósági hozzájárulását kikötésekkel adta meg. A kikötéseket a rendelkező rész II. pontjában rögzítettem.

A Veszprémi Bányakapitányság (Veszprém) a VBK/1157/2/2009. szám alatt nyilatkozott, hogy tárgyi beruházás ásványvagyon-védelmi és földtani hatáskörét nem érinti. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Iroda (Sopron) 410/1389/2/2009. szám alatt nyilatkozott, hogy tárgyi beruházás a jelenlegi adatok alapján kulturális elemeket közvetlenül nem érint, ezért szakhatósági állásfoglalás kiadásához nem rendelkezik hatáskörrel.

*Szombathelyi Körzeti Földhivatal (Szombathely)*

A tervezett beruházás termőföldet érint.

A mellékelt dokumentáció alapján megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházás az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldet érint.

A tervezett létesítmény a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza.

*ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr)*

A dokumentáció értelmében tervezett nyomvonal külterületet érint.

A kivitelezés és az üzemeltetés során be kell tartani a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (V. 15.) GKM rendelet 11. §-ban meghatározott tilalmakat, valamint a 14. §-ban meghatározott korlátozásokat.

A dolgozók ivóvízellátását, a szennyvíz és hulladék elhelyezését az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 46. § (1) bekezdése, valamint a 47. § (3) bekezdése és a 49. § (1) bekezdése szabályozza.

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos gyűjtődényeit zárható tárolóban úgy kell elhelyezni, hogy illetéktelen személyek és állatok ne férjenek hozzá. A dolgozók biológiai kockázatbecslésének elvégzését és a munkakörhöz kapcsolódó védőoltási kötelezettséget a járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 9. §-a szabályozza.

A Kormányrendelet 4. §. (2) bekezdése alapján a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének d. pontjában meghatározott hatósági intézkedések meghozatala érdekében a kérelmező és az eljárásba bevont szakhatóságok értesítésével egyeztető tárgyalás tartására került sor.

A közreműködő szakhatóságok állásfoglalásai figyelembevételével, valamint felügyelőségem alábbiakban ismertetett szakértői véleménye alapján *megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.*

#### Levegőtisztaság-védelem

A tervezett légvezeték építése időszakában alkalmazott munkagépek és szállítójárművek üzeme légszennyezéssel jár. Ezek hatása az építés rövid időtartama miatt csekély mértékű. Üzemeléskor légszennyező hatások nem jelentkeznek.

#### Zajvédelem

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomnövekedés okozta zajterhelés rövid időtartamú és kis mértékű. Az üzemelés során jelentős zajhatással nem kell számolni.

#### Vízvédelem

A tervezett elektromos energia ellátó légvezeték létesítése és üzemeltetése a felszíni és a felszín alatti vizek vízgazdálkodási és vízminőségi viszonyaira nincs hatással.

#### Hulladékgazdálkodás

Az építési munkák során keletkező hulladékok mennyisége minimális, kezelése megoldott.

#### Természet- és tájvédelem

A Gyöngyösfalu 0109/8 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátására létesülő 20 kV-os energia hálózat nem érint országos védettség, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt álló területeket. A beruházás táj- és természetvédelmi érdeket nem sért. A határozatom III. fejezetébe foglalt, madárvédelmi intézkedések megtételére vonatkozó kötelezést a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 8. § (1) bekezdése figyelembevételével, a 43. § (1) bekezdése szerint tettem, mely kimondja, hogy *„tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”*

Határozatom jogalapja a Kormányrendelet 5. §. (2) bekezdésének dc.) pontja.

Az érintetteket az eljárás megindításáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 29. §. (6) bekezdése alapján, hozott döntésemről a Ket. 80. §. (3) bekezdése alapján hirdetményi úton értesítettem.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet - 1. számú mellékletének 43. pontjában meghatározott összeg szerint befizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. §. (1) bekezdése alapján a 99. §. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A jogorvoslati eljárás díját a KvVM rendelet 2. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdésének b) pontja. illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

**A határozatot kapiák:**

1. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete – Győr (közegészségügyi és sugár-egészségügyi jogkör)
2. Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal – Építéshatósági Osztály (építéshatósági jogkör)
3. Lukácsháza Körjegyzője – Lukácsháza (helyi környezet- és természetvédelmi jogkör)
4. Veszprémi Bányakapitányság – Veszprém
5. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Regionális Iroda – Szombathely
6. Körzeti Földhivatal – Szombathely
7. Vas Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal – Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság – Tanakajd
8. E.ON Észak–dunántúli Áramhálózati Zrt. (Győr)

Szombathely, 2009. április 14.

**Lábdy Miklós**  
igazgató