

## **Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv**

**Készült:** Szombathely, 2018. január 17.-én a BPW Hungária Kft. hivatalos helyiségében.

**Tárgy:** a BPW Hungária Kft. szombathelyi telephelyén (8700 Szombathely, Körmen di u. 98.) tevékenysége során keletkező szennyvizek tisztítására alkalmas új központi szennyvíztisztító rendszer műszaki átadása.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint

### **Nyilatkozat a KÖRTE Kft. részéről**

A KÖRTE Kft. a tárgyi létesítményt a vízjogi létesítési engedélyben (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – Hatósági Osztály: 36800/3122-9/2017. ált.) foglalt előírásoknak megfelelően kivitelezte, a műszaki átadáshoz szükséges dokumentumokat a mai napon 2 példányban és 1 db elektronikus adathordozón (CD-n) átadta a BPW Hungária Kft. részére.

1. Műszaki leírás
2. Próbaüzemi terv
3. Kezelési és karbantartási utasítás
4. Rajzdokumentáció
5. Minőségi bizonyítványok, próbajegyzőkönyvek
6. Kivitelezői nyilatkozat, Felelős Műszaki Vezető nyilatkozat
7. Biztonságtechnikai adatlapok
8. Üzemnapló minták

Gépkönyvek

Villamos dokumentáció és kezelési útmutató

### Nyilatkozat a KÖRTE Kft. részéről:

A szennyvíztisztító egyes technológiai elemének kialakításában illetve elhelyezésében vízjogi létesítési engedélyben szereplőkhöz képest kisebb változtatások történtek.

Ezek a következők:

- A régi emulzióbontó reaktorok (7R1, 7R2, 7R3) elbontásra kerültek és helyettük 3 db új 17 m<sup>3</sup>-es levegős keveréssel ellátott polipropilén emulzióbontó reaktorok lettek telepítve,
- A keletkező szennyvíziszap víztelenítésére szolgáló 3 db szűrőprés helyett 2 db nagyobb teljesítményű szűrőprés ( 1 db felújított meglévő és 1 db KÖRTE 630/20 típusú) lett telepítve.
- A KTL 1 üzemben tervezett 20 m<sup>3</sup>-es polipropilén koncentrátumgyűjtő tartály (NF 1/D) nem ott, hanem a KTL 2 üzemben öblítővíz gyűjtés céljából került felhasználásra és elhelyezésre (AG 1/2 tervjellel jelölve). Ezt a KTL 2 üzemben keletkező öblítővíz nagy mennyisége indokolta. A KTL 1 üzemben keletkező savas koncentrátum gyűjtő tartály nem szükséges, mert mennyisége olyan alacsony, hogy az a napi szennyvízzel együtt is megtisztítható.

A változtatásokat a technológiai folyamatábrákon feltüntettük.


A próbaüzemet követően a KÖRTE Kft. elkészíti a próbaüzemi zárójelentést és a végleges kezelési és karbantartási utasítást.

### Nyilatkozat a BPW Hungária Kft. részéről

A **BPW Hungária Kft.** az szennyvízkezelő üzemét átvette, a szerződés szerinti berendezéseket a KÖRTE Kft. szállította, a helyszíni telepítési és szerelési munkákat elvégezte.

Melléklet: Műszaki átadás-átvételi dokumentáció 2 pld

  
.....  
kivitelező  
Bajnóczi Gyula  
KÖRTE Kft.  
**KÖRTE Kft.**  
2330 Dunaharaszti,  
Jedlik Ányos u. 9-11.  
Adószám: 10799299-2-13  
8.

  
.....  
beruházó képviselője  
Konczér Miklós, Pálmai Attila  
BPW Hungária Kft.

**Pálmai Attila**  
Létesítmény fenntartási vezető  
BPW Hungária Kft.  
Kormánydűlő 103.  
Kiszeges  
113.

## Jelenléti ív

Vállalat neve	Aláírás
KÖRTE Kft	Bajnai Gábor
BPW	Pálmai Attila Létesítmény fenntartási vezető
-11-	Kovács Márton Energiaüzemeltetési csoportvezető
-11-	Nagy Ervin munkavédelmi mérnök
BPW	Kovács Márton környezetmérnök