



**3298-1/3/2009.I.**

**Jogi ea.:** dr. Harkay Katalin

**Műsz. ea.:** Törkenczi Arnold

## KÖZLEMÉNY

### Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) a villamos energiaellátás biztonságának növelése érdekében Pankasz területén 120 kV-os légvezetékes hálózat valamint 120/20 kV-os transzformátor állomás **létesítését tervezi.**

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából az ETV-ERŐTERV Zrt. (Budapest) kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja **2009. március 18.**

3.) Pankasz területén beruházást terveznek. A jelenlegi ill. a bővítés utáni energiaigény miatt az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. szükségesnek látta, hogy a területen egy új 120/20 kV-os transzformátor állomás létesüljön. Az új állomás felfűzése a Lenti-Szentgotthárd 120 kV feszültségű távvezeték felhasításával történik. A létesítendő távvezeték a létesítendő transzformátor állomást köti össze a meglévő 120 kV-os távvezetékkel.

A 120 kV-os szabadvezeték hálózat nyomvonalhossza 280 m, mely egy oszlopköznyi távolság. A biztonsági övezettel érintett terület nagysága a létesítendő szabadvezeték szélső fázisvezetőitől számított 13-13 m. A vezeték tartókarok vízszintes távolsága a tengely vonalára merőlegesen 2,6-2,6 m, azaz a biztonsági övezet teljes szélessége 31,2 m.

A tevékenység hatásterülete a vezetékszakas közvetlen környezete.

A becsült kivitelezési idő 1 hónap.

Az építés várhatóan 2009. évben kezdődik meg.

4.)A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a **felügyelőség közleményének felügyelőségi honlapon történő megjelentésétől számított huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

**Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt – annak kézhezvételekor haladéktalanul, de legalább 3 napon belül – tegye közzemlére és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is közzétegye.**

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Pankasz Község Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

#### Kapja

- Pankasz-Kisrákos-Viszák Községek Körjegyzősége 9937. Pankasz, fő. u. 64.

#### Tájékoztatásul kapja

- E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - 9027 Győr, Kandó K. u. 13.

Szombathely, 2009. március 18.

Bencsics Attila sk.  
osztályvezető