



Szám: **2208-2/2/2010. /I.**

Ea.: Tekauer Mónika

☎: 94/506-719

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) az Ikervár-Sárvár IV. 20 kV-os összekötése a Rábasömjén 20 kV-os leágazással beruházást tervez, a Sárvár-Rábasömjén településrészen lévő Taravis nagyfogyasztó villamos energia ellátása biztonságának növelése érdekében.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése alapján a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba Tel.: 94/506-719

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja **2010. augusztus 13.**

3.) Az Ikervár-Sárvár IV. 20 kV-os összekötése a Rábasömjén 20 kV-os leágazással tárgyú beruházás célja, hogy a Sárvár-Rábasömjén településrészen lévő Taravis nagyfogyasztó villamos energia ellátásának biztonságát növelje. A cél megvalósítása érdekében az üzem ellátása egy másik gerincvezetékéről is biztosítható a 20 kV-os leágazások összekötésével.

A 20 kV-os szabadvezeték tervezési nyomvonalhossza 1815 m.

A biztonsági övezettel érintett terület nagysága a létesítendő szabadvezeték szélső vezetőkeitől számított 2,5-2,5 m.

A nyomvonal és a biztonsági övezet által érintett ingatlanok Sárvár 3229, 3224/27-19, 3224/16, 3224/85, 3224/86, 3224/87, 3343/6 hrsz.-ú belterületi ingatlanok, 060, 061, 063/1, 063/3, 064/23, 0152/3, 064/22, 066, 072/4, 073, 074/6-13, 075 hrsz.-ú külterületi ingatlanok.

A tevékenység hatásterülete a létesítés és üzemeltetés alatti állapotot is figyelembe véve a környezeti elemek szempontjából maximum 50 m.

A létesítés időtartama: kb. 3 hónap

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt tegyék közzé, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Sárvár Város Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzé kerül.

Kapja

- Sárvár Város Jegyzője - Sárvár

Szombathely, 2010. augusztus 12.

Bencsics Attila
osztályvezető