

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3014-2/1/2013./II. **Tárgy:** A Hunguest Hotels Zrt. (Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c.) a Hotel Freya Zalakaros, Termál u. 7. szám alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélye.

Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** 1. pld. hirdetmény

Zalakaros Város Jegyzője
8749 Zalakaros
Gyógyfürdő tér 1.

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a csatolt hirdetményt ezen megkeresésem kézhezvételét követő napon 15 napra tegyék közszemlére, illetve tegyék közzé a helyben szokásos módon úgy, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosai döntésemről tudomást szerezzenek.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 78. §. (10) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közölni kell tekinteni.

A hirdetményezés megtörténtéről, illetve az észrevételekről visszaigazolást kérünk.

Szombathely, 2013. április 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető

H I R D E T M É N Y

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi CXL. törvény 80. §. (3) bekezdése alapján tájékoztatom, hogy a **Hunguest Hotels Zrt.** (KÜJ száma: 100260463) - 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c. – a **Hotel Freya Zalakaros, Termál u. 7.** szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100412694) lévő 3 db helyhez kötött légszennyező pontforrásai üzemeltetésére a **3014-2/1/2013./I.** számú határozattal a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt adott.

A létesítmény hatásterülete:

A pontforrások üzemeltetése során kibocsátott légszennyező anyagok (füstgázok) hatásterülete a telephely telekhatárán belül marad.

A működési engedélyhatározat Zalakaros Város Jegyzőjénél és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen Szombathely, Vörösmarty u. 2. szám alatt a 117. szobában ügyfélfogadási idő alatt tekinthető meg.

Ügyfélfogadási rend: Hétfő: 8³⁰-12⁰⁰
Szerda: 8³⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰
Péntek 8³⁰-12⁰⁰

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdetőtábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz **48.000, - Ft.**

Szombathely, 2013. április 26.


Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
- Szombathely -

A felügyelőség hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2013. május 7.

A hirdetmény levételének napja: 2013. május 22.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Szám: 3014-2/1/2013./I. **Tárgy:** Levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat
Ea: Vargáné Kovács Krisztina **Melléklet:** Helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékei

HATÁROZAT

A Hunguest Hotels Zrt. 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c. (KÜJ szám: 100260463) – mint üzemeltető részére – a Zalakaros, Termál u. 7. szám alatti telephelyén (KTJ szám: 100412694) üzemelő, helyhez kötött légszennyező források működtetését az alábbiak szerint

engedélyezem.

I.

Az **1. számú technológiához** (energiatermelés, tüzelés) tartozó pontforrások:

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>
P1 kazánkémény	T5 Max-3 típusú földgáztüzelésű kazán (1000 kW)	34
P2 kazánkémény	T6 Max-3 típusú földgáztüzelésű kazán (720 kW)	34
P3 kazánkémény	T3 Thermopress 700 típusú földgáztüzelésű kazán (814 kW)	34

1.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a határozat mellékletét képező táblázatban rögzítettek szerint állapítom meg.

2.) Az **1. számú technológiához** tartozó, mg/m^3 -ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3 % oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

3.) A légszennyező pontforrások üzemeltetését a légszennyező anyagok kibocsátásának minimalizálása érdekében a mindenkori elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.

4.) A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét ötévente méréssel kell meghatározni. A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét meghatározó méréseket a feladatai szerinti **akkreditálással rendelkező szervezettel** kell elvégeztetni az utolsó mérés időpontjától számított öt éven belül. A mérésről készített jegyzőkönyvet 5 évig szükséges megőrizni.

5.) Az üzemeltető a légszennyező forrásokra köteles a megfelelő formanyomtatványon (LM lap) légszennyezés mértéke éves bejelentést tenni a hatóság felé. A bejelentést minden év március 31-ig kell teljesíteni.

Az adatlap (alapbejelentés) adatainak megváltozása esetén alapbejelentő lapon (LAL lap) változásjelentést kell tenni a változást követő 30 napon belül.

6.) Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell Felügyelőségünk felé, és haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetésére. A rendkívüli légszennyezést okozó technológia, pontforrás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

II.

Engedélyem **2018. május 15.** napjáig érvényes.

III.

A határozat ellen a kézbesítéstől – hirdetmény útján értesítettek esetén a felügyelőség hirdető-tábláján a 15 napra kifüggesztett hirdetmény levételét követő naptól – számított 15 nap belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtható fellebbezésnek van helye.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárás 96.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

A jogorvoslati eljárás díja a közigazgatási alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 48.000 - Ft.

Indokolás

A Hunguest Hotels Zrt. (1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c.) a Zalakaros, Termál u. 7. szám alatti telephelyén lévő P1, P2 és P3 jelű légszennyező pontforrások működési engedélyének kiadására vonatkozó kérelmet, valamint mérési jegyzőkönyvet nyújtott be Felügyelőségünkre.

A benyújtott engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglalt tartalmi követelményeknek. A megküldött mérési jegyzőkönyv (Készítette: ECO DEFEND Kft., Budapest, mérési jegyzőkönyv száma: E41/2013, mintavétel időpontja: 2013. március 19.) alapján megállapítottam, hogy a pontforrások működtetése megfelel a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A fentiekre tekintettel a levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozat kiadásáról döntöttem, a rendelkező részben foglaltak szerint.

A 1. számú technológiához (hőenergia termelés) tartozó határértékek megállapítása "a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről" szóló, módosított 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet – továbbiakban: KöM rend. - 3. számú melléklete alapján történt.

Határozatomat a Kormányrendelet 22.§ (1) bekezdés, 25.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 6. számú mellékletében foglalt tartalmi követelmények figyelembe vételével adtam ki.

Az engedély érvényességi idejét a Kormányrendelet 25.§ (5) bekezdésében rögzítettek alapján állapítottam meg.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagokra vonatkozó mérési kötelezettséget a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: VM rendelet - 15.§ (1) és (3) bekezdései alapján, a 14. számú mellékletében foglaltak figyelembevételével, valamint a Kormányrendelet 25.§ (2) bekezdése alapján írtam elő.

Felhívom az üzemeltető figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 12.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti, a VM rendelet 6. § (1) bekezdésére figyelemmel.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó követelményeket a Kormányrendelet 31.§ alapján állapítottam meg, az adatszolgáltatást a 4. számú (LAL alapbejelentés) és 7. számú (LM lap) melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani.

Döntésemet az érintett ügyfelekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi törvény – továbbiakban Ket – 80.§. (3) bekezdésére figyelemmel hirdetményi úton közöltem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja „a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló, módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet – továbbiakban KvVM rendelet – 1. számú mellékletének megfelelően megfizetésre került.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján, a 99.§ (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás díjáról a KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatáskörét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló, módosított 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 8.§ (1) bekezdésének c) pontja, illetékességét az 1. számú melléklet IV. fejezet 2. pontja határozza meg.

A határozatot kapja

- Hunguest Hotels Zrt. -1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75/a-c.
- Polgármesteri Hivatal – 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Szombathely, 2013. április 26.

Bencsics Attila igazgató megbízásából:

Boros Regina s.k.
mb. osztályvezető