



**Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság**  
**Igazgató**

H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1.

Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: [vas.mki@katved.gov.hu](mailto:vas.mki@katved.gov.hu)

291551

2017 ÁPR 10.



ISO 9001: 503/0976(4)-900(4)

**Szám:** 36800/1906-9/2017.ált.

**Tárgy:** BPW-Hungária Kft. Szombathely  
13347/1 hrsz.-ú területén létesítendő 3. számú  
rétegvízkút vízjogi létesítési engedélye

**Műszaki ügyintéző:** Csapó László

**Jogi ügyintéző:** Kovács Sándor

**Vízikönyvi szám:** Sorok-Perint/929.

## H A T Á R O Z A T

1./ A BPW-Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmendi u. 98.; a továbbiakban: Engedélyes) részére, a SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.; a továbbiakban: Tervező) által készített 2016/044. számú tervdokumentáció alapján, a 2./ pontban ismertetett vízilétesítmények megépítésére

### vízjogi létesítési engedélyt

adok.

### 2./ Létesül:

**A vízilétesítmények helye:** Szombathely 13347/1 hrsz. (Vas megye)

Kialakítandó vízilétesítmény: 1 db rétegvízkút (3. számú rétegvízkút)

Létesítés célja: az 1. és 2. jelű kutak vízhozamának pótlása

#### Tervezett vízigény:

A BPW-Hungária Kft. vízilétesítményei a10.891/8/1979. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelnek, az engedélyben lekötött vízkontingens 50 em<sup>3</sup>/év (180 m<sup>3</sup>/d).

A 3. számú kút a vízjogi üzemeltetési engedélyben szereplő 1. és 2. sz. kút vízhasználatát váltja ki, új vízigény nem keletkezik.

A létesítmény tervezett helye:

	EOV Y	EOV X	EOMA	Hrsz.
3	465 775	209 830	205 mBf.	Szombathely 13347/1

#### Ügyfélfogadás:

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

Főbb műszaki jellemzők:

Termelőkút

Fúrásmélység:	120 m
Talpmélység:	110 m
Csővezés:	0 - 8 m 355 mm Ø acél cső 0 - 50 m 9 5/8" Ø acél cső 45 - 120 m 5 1/2" Ø acél cső
Szűrőzés:	55-110 m között, tekercselt szűrő

**3./ E vízjogi létesítési engedély 2019. április 30-ig hatályos.** Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

**4./ Előírások:**

1. A munkálatok megkezdését és befejezését a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Hatóság) be kell jelenteni.
2. Az engedélyes köteles a kivitelezés befejezéséig hatályos vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezni.
3. A kivitelezés befejeztével műszaki átadás-átvételi eljárást kell tartani, a műszaki átadás-átvételi eljárás tervezett időpontjáról legalább 8 nappal előbb értesíteni kell a Hatóságot.
4. Műszaki átadás-átvételi eljárást követő 30 napon belül a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.
5. Az engedélyezett vízilétesítményeket az 1-4. pontokban és az engedélyezési tervdokumentációban meghatározottak szerint kell kialakítani.
6. Az engedélyezett létesítményekben tervezett minden jelentős változást az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni és még a kivitelezés megkezdése előtt előzetesen kérni kell a vízjogi létesítési engedély módosítását.
7. A kivitelezés megkezdéséről szóló bejelentéshez csatolni kell a kivitelező nevét, szakképesítésének igazolását, a fúróberendezés bányafelügyelet által kiadott műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolását.
8. A vízjogi létesítési engedély az egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
9. A kút létesítésénél a terv, a szakhatóságok és a jelen engedély előírásait maradéktalanul be kell tartani.
10. A fúrási munkálatok során az erre jogosult hatóságok részére az ellenőrzés lehetőségét biztosítani kell, a vízjogi létesítési engedélyt és a hozzá tartozó tervdokumentációt a helyszíni ellenőrzés alkalmával fel kell mutatni.
11. Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és javítását – az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerinti vízkút-fúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút kivitelezési gyakorlatot számára igazolja, valamint vízkutató és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kút-

- felújítási, kútjavítási berendezésre vonatkozóan a bányafelügyelet által kiadott, a bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelést tanúsító igazolással vagy a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelésének tanúsításáról szóló miniszteri rendelet szerinti megfeleléségi nyilatkozattal rendelkezik.
12. A kivitelezőnek a megvalósítás teljes időtartama alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítő dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaznia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli tervben előírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést.
  13. Amennyiben a furat továbbmélyítése az eredeti mélység 15 %-át meghaladja, illetve ha az engedélyben meghatározottól eltérő vízkészletet vesz igénybe, a megvalósult kútra a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet szerinti engedélyezési terv csatolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.
  14. A fúrt kútnál a felszín alatti vízbe történő beavatkozáskor a szennyezés megelőzése céljából a harántolt, de nem szűrőzött képződményeket palástcementekezéssel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.
  15. Gázfeltörés vagy a víz sós-olajos jellegének észlelése esetén a fúrási munkálatokat félbe kell szakítani, és Hatóságunkat és az illetékes kormányhivatal bányászati osztályát haladéktalanul értesíteni kell. A fúrás ilyen esetben az illetékes kormányhivatal bányászati osztálya külön előírása szerint szabad folytatni.
  16. A kútban a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet] 1. sz. melléklet táblázatának E oszlopában lévő kötelező méréseket kell végezni. A fúrásokban, kutakban mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati méréseket és azok kiértékelését mérnökgeológus, geofizikus, geofizikus-mérnök, hidrogeológus mérnök, vagy ezekkel egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember végezhet. A vizsgálatot csak legalább ötéves mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkező szakértő hagyhatja jóvá.
  17. 100 m-nél mélyebb talpmélységű kút, továbbá közüzemi vízellátást szolgáló kút kivitelezése geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy azzal egyenértékű szakképesítéssel rendelkező szakember felügyelete mellett végezhető.
  18. A kút vizéből akkreditált laboratóriummal részletes vízkémiai és bakteriológiai vizsgálatot kell végeztetni, továbbá el kell végeztetni a víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet rendelkezései szerint.
  19. A kútfúrás követően geodéziai mérésekkel meg kell határozni egységes országos vetületi rendszerben (EOV) a horizontális koordinátákat, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági értékeket.
  20. A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltáró fúrásokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni, hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti vízbe szennyeződés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén szabad vízfolyás keletkezzék.
  21. A kútra kúttáblát kell elhelyezni, vagy azonosítóját a kútra felfesteni.
  22. A kút megépítését követően a kútról vízföldtani naplót kell készíttetni a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 2. sz. mellékletének figyelembevételével. A vízföldtani napló készítéséről a kivitelező köteles gondoskodni.
  23. A hasznosításhoz a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékletek csatolásával az üzemeltetőnek vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni.

24. A határozat rendelkező részében engedélyezett vízmennyiség után a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/A. §-a szerinti vízkészletjárulék bevallási és fizetési kötelezettsége keletkezett.

**4.1./ A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/01132-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.**

**4.2./ Az egyedi vizsgálati eljárásban résztvevő Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály VA/NEF/00404-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:**

1. A vízzel közvetlenül érintkező anyagoknak, termékeknek rendelkezni kell a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdésben előírt MSZ-EN szabvánnyal, vagy OTH bejelentéssel, illetve OTH engedéllyel.
2. A kútfejnél a vízmintavétel lehetőségét, mintavételi csap felszerelésével biztosítani szükséges.
3. Az ivóvízvezeték és a vízbázis védelmét az építés ideje alatt is biztosítani kell a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében meghatározottak szerint.
4. A kút szűrőmosását ivóvíz minőségű vízzel kell végezni.
5. A mélyfúrású kút körül 10 X 10 m-es védőterületet úgy kell kialakítani, hogy pangó csapadékvizek ne képződhessenek.

**A munkálatok csak e határozat jogerőre emelkedése után kezdhetők meg. Jelen engedély a megépítendő vízellátási létesítmények üzemeltetésére nem jogosít.**

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában és 61. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **310.000,-Ft, melyet Engedélyes megfizetett.**

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz (9700 Szombathely, Ady tér 1.) négy példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjköteles, a díj mértéke az alapeljárás díjának 50 %-a, azaz **155.000,-Ft.**

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Magyar Államkincstárnál vezetett 10047004-00283700-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlára kell átutalási megbízással teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési eljárási díj megfizetésekor kérem, hivatkozzon a fellebbezett döntés iktató-

számára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály szakhatósági eljárásában a másodfokú szakhatóság szakhatósági közreműködésének jogorvoslati eljárási díja 23.900,- Ft, melyet a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály szakhatósági eljárásában a másodfokú szakhatóság szakhatósági közreműködésének jogorvoslati eljárási díja 30.700,- Ft, melyet a Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00299523-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni.

## I N D O K O L Á S

Engedélyes megbízásából eljáró Tervező tárgyi ügyben 2017. február 21. napján érkezett kérelmében e határozat 2./ pontjában leírt vízilétesítmények megvalósítására vízjogi létesítési engedélyt kért, mely magában foglalta a tervezett vízkivétel egyedi vizsgálatát. A kérelmet és mellékleteit a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét, meghatalmazását, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- az engedélyezési tervek 5 példányát;
- az érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását (Szombathely 13347/1 hrsz.);
- a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Szakály László, kamarai száma: 18-0141);
- tervező nyilatkozatát arról, hogy a vízilétesítmény műszaki tervezése megfelel a helyi építési szabályzatban, a településrendezési tervben, valamint a településfejlesztési koncepcióban foglaltaknak;
- a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0278-006/2017. számú vagyonkezelői nyilatkozatát;
- műszaki leírást;
- topográfiai térképet és helyszínrajzot;
- áttekintő helyszínrajzot;
- kataszteri térképet;
- részletes helyszínrajzot;
- csövezési tervet;
- kútakna kiképzés rajzát;
- környezeti hatásokról készített adatlapot.

Az eljárás során 36800/1906-1/2017.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé, melynek teljesítésére sor került, a kérelem teljessé vált.

A hiánypótlást követően az alábbi dokumentum került benyújtásra:

- Engedélyes igazolása a szakhatósági eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály** VA-06/NEO/01132-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A BPW - Hungária Kft. (9700 Szombathely, Körmenyi u. 98.) megbízásából eljáró SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.) kérelmére indult Szombathely, 13347/1 hrsz.-ú területen létesítendő 3. számú mélyfúrású kút vízjogi létesítési engedélyezése ügyében a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató (9700 Szombathely, Ady E. tér 1.) megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása miatt a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése b.) pontja ba) alpontja alapján.

Az Osztályunkhoz benyújtott tervdokumentációban a vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáltam.

Megállapítást nyert, hogy a tervezett mélyfúrású kút kizárólag technológiai vízigény kielégítésére fog szolgálni, mivel a B-65, és a B-66 számú kutak vize elszennyeződött, a nagyon magas klorid koncentráció az üzem technológiájának nem kedvező. Az ipari vízkút terv szerinti létesítéséhez közegészségügyi szempontból hozzájárulok.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során felmerült költség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI/6.10. pontja alapján lett megállapítva, amely az elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési, üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásban a szakhatósági közreműködés díját 23900,-Ft-ban határozza meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél az eljárás megindításakor befizette.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

Hatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése b.) pontja ba) alpontja, Illetékességemet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése és a 3. számú melléklete határozza meg.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott 1/2017. (I.2.) számú utasítása a kiadmányozás rendjéről 6. számú függelék III. fejezet 1.4 pontja alapján került átruházásra.”

Az egyedi vizsgálati eljárásban résztvevő **Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály** VA/NEF/00404-2/2017. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az engedélykérelem környezet- egészségügyi vizsgálata az ivóvíz minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználását befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára terjedt ki.

A tervezési terület Szombathely Városi vízbázis hidrogeológiai B védőövezetét érinti.

A benyújtott dokumentáció értelmében új kút fúrására azért van szükség, mert a korábbi kutak (20-40 m talpmélység) vize elszennyeződött, s az üzem víztechnológiája számára a legna-

*gyobb problémát a magas klorid jelenti. A tervezett új kút mélyebb rétegvizet céloz meg. (70 m alatti vízmélységet).*

*A rendelkező részben tett kikötéseket a vízbázisok, ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet és az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai alapján tettük.*

*Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklete értelmében az eljárást igazgatási szolgáltatás díj befizetésre került.*

*Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki. Hatáskörünk a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat el látó szervek kijelöléséről szóló a 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés bb) pontján, illetékességünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén alapul.”*

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A tárgyi engedély 4. pontjának 1-2. alpontjában foglalt előírást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (7) bekezdése alapján tettem.

A tárgyi engedély 4. pontjának 3. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján tettem.

A tárgyi engedély 4. pontjának 4. alpontjában foglalt előírást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai alapján tettem.

A tárgyi engedély 4. pontjának 5. és 6. alpontjában foglalt előírásokat a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésére tekintettel írtam elő.

A tárgyi engedély 4. pontjának 7-24. alpontjában foglalt előírásokat a 101/2007 (XII. 23.) KvVM rendelet 4. §, 5. §, 6. §, 7. §, 8. § (1-3) bekezdése, 13/A. § (1) bekezdése, 13. § (2-3) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 15/A. § (1) bekezdése alapján adtam meg.

A vízkivétel az Újperinti vízbázis 50 éves védőterületén („B”) található. A dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogy a tevékenység meglévő vízkontingens pótlására irányul, új vízigény nem keletkezik. A csatolt egyedi vizsgálatot is figyelembe véve, a tervezett új kút a meglévő vízhasználat hatásával megegyezőnek tekinthető.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megvalósítása megfelel a Vgtv.-ben előírtaknak. A vízilétesítmények megépítését a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-c) pontja, a Ket. 71. § (1) bekezdése, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével engedélyezem.

lyeztem. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (7) bekezdése alapján kérhető.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezését követő naptól számított 45 nap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Tájékoztatom, hogy a jelen engedély hatályának lejártát követően végzett munkálatok esetén a vízimunka engedély nélkül vagy attól eltérően megvalósítottak minősül, így arra csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

Felhívom a figyelmet továbbá, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

A vízhasználó az engedélyben lekötött vízmennyiség után éves nyilatkozattételre és befizetésre kötelezett. A bevallási és fizetési kötelezettségnek a **tárgyévot követő első hónap 15. napjáig** kell a Hatóság felé eleget tenni.

A befizetéseket a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság központosított bevételek beszedése célelszámolási számlájára, a MÁK 10047004-01040016-00000000 számlaszámra kell teljesíteni.

A vízkészletjárulék bejelentéséhez, bevallásához szükséges adatlapok a <http://vas.katasztrofavedelem.hu/vizkeszletjarulek-bevallashoz-szukseges-adatlapok> honlapról letölthetők.

A bevallási, illetve fizetési kötelezettség alapját a jelen határozat I. fejezet VKJ paraméterek c. része szerint lekötött vízkontingens képezi.

A VKJ kiszámításának módját a Vgtv. és a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet tartalmazza.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. számú mellékletének 14. és 73. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díjat az Engedélyes megfizette.

A népegészségügyi szakhatósági közreműködés jogorvoslati eljárási díjának jogalapja az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I.30.) EüM rendelet 2. § (5) bekezdése és az 1. számú mellékletének XI.4. és XI.6. pontja.



A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, előterjesztésének idejét a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés díja a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. melléklete 14. és 73. pontja, valamint a 3. § (1) bekezdése szerint került megállapításra.

Felhívom a figyelmét, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély kérelem a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie és igazolni a befizetés tényét.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (3) bekezdése alapján a **végrehajtást foganatosítom**, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **ötezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.

A határozat jogerőre emelkedéséről Engedélyest külön levélben értesítem.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.

Szombathely, 2017. április 6.



**Dr. Bognár Balázs** tű. ezredes  
igazgató  
nevében és megbízásából:

**Dr. Borbély Gábor**  
katasztrófavédelmi hatósági osztály  
szolgálatvezető-helyettes osztályvezető

Készült: 8 példányban

Egy példány: 10 oldal

Kapják:

1. sz. példány: Irattár
2. sz. példány: BPW-Hungária Kft., 9700 Szombathely, Körmendi u. 98.
3. sz. példány: SZAKÁLY Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft., 9700 Szombathely, Apáczai Csere János sétány 12.
4. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9. - Nova Szeüsz
5. sz. példány: Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 9700 Szombathely, Sugár u. 9. - Nova Szeüsz
6. sz. példány: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
7. sz. példány: VKJ
8. sz. példány: Vízikönyv