



Szám: 1429-4/2/2010./I.

Ea.: Füleki Enikő ☎ 94/506-720

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. §. (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó K. u. 13.) a Vép 0126/11 hrsz villamos energia ellátásának céljából 20 kV-os légvezeték hálózat és OTR állomás létesítését tervezi.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése alapján a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja **2010. július 23.**

3.) A Borostyán REC Kft. és a Trinary Kft. az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nél kétszer 22 kVA-os teljesítmény igényt jelentett be a Vép 0126/11 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása céljából. A tervezett vezeték a Vép 0127 hrsz-ú földút északi oldalán halad. A tartó oszlopok az út területén kívül a szántó területek szélén kerülnek elhelyezésre. A leágazó vezeték a transzformátor állomás előtti É9 számú B13/13 típusú oszlopkapcsolós vonalfeszítő oszlopra kerül lefeszítésre, majd az É9 számú oszlopról a tervezett OTR állomásra. Az új OTR FA-2200 típusú tr. állomás a B12/13 jelű oszlopnál kerül elhelyezésre.

A 20 kV-os szabadvezeték hálózat nyomvonalhossza 939,49 m.

A biztonsági övezettel érintett terület nagysága a létesítendő szabadvezeték nyomvonalától számított 3,5-3,5 m.

A létesítés időtartama: kb. 1 hét

A létesítés tervezett időpontja: az engedélyek beszerzését követően.

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan a felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;”

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt tegyék közzé, és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Vép Város Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzé kerül.

Kapja:

- Vép Város Polgármesteri Hivatala, Vép

Szombathely, 2010. július 22.

Bencsics Attila
osztályvezető