



**NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. 9701 Pf.: 183

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 7161-1/1/2010.II.

Jogi előadó: Varga Lászlóné

Telefon: 94/504-130

Műszaki előadó: Tóth László

Tel.: 94/504-145

Tárgy: Jánosháza és térsége
szennyvízelvezetés és -tisztítás vízjogi
létesítési engedélyezése

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Felügyelőségemnél a Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.) 2010. szeptember 6-án érkezett kérelmére a Jánosháza és térsége szennyvízelvezetés és -tisztítás vízjogi létesítési engedélyezése ügyében eljárás indult.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése:

Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr községek közösen kívánják megoldani a területükön keletkező szennyvíz elvezetését és tisztítását.

Ennek érdekében a Vasi Agilitás Kft.-vel elvi vízjogi engedélyes tervdokumentációt készítettek. Az elkészült tervdokumentáció alapján hatóságom elvi vízjogi engedélyt adott.

Tárgyi vízjogi létesítési engedélyezési terv elkészítésével a Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr községek Önkormányzata a Vasi Agilitás Kft.-t bízta meg. Településenként a szennyvízelvezetés és tisztítás tárgyában különálló 6 db vízjogi létesítési engedélyezési terv készült. A tervek tartalmazzák az alapadatokat, a tervezett létesítmény általános és részletes ismertetését.

Befogadó: a Mosó-árok

Megépítésre kerülő főbb létesítmények: - szennyvízcsatornák

- nyomóvezetékek

- szennyvíz-átemelők:

Keléd 1 db

Nemeskeresztúr 2 db

Karakó 2db

Kemenespálfa 2db

Kissomlyó 2 db

Duka 2db

Környezetvédelem:

A kivitelezés során ügyelni kell, hogy a természetes környezetben minél kisebb kár keletkezzen. A kivitelezőtől az eredeti állapot helyreállítását kell elvárni. A kivitelezés során keletkező hulladék megfelelő gyűjtéséről és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. A munka során olajfolyásos, határérték feletti kipufogógáz kibocsátással rendelkező gépet alkalmazni nem lehet.

A zajszennyezés mértékét a minimálisra kell csökkenteni. A talaj szennyezés megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani.

Keléd községben a 125/12 hrsz.-ú területen egy önálló kis szennyvíztisztító telep létrehozását tervezik. A szennyvíztisztítás technológiája mechanikai tisztítás utáni szikkasztás.

Az előírások szerinti védőtávolságok biztosítottak.

A tervezett szennyvízelhelyező telep egy ütemben (teljes kiépítéssel) valósul meg.

A községben keletkező szennyvizet a 125/12 hrsz.-ú területen létesítendő 8,6 m³/d kapacitású községi szennyvíztisztító telepre tervezik bevezetni.

A többi településen keletkező szennyvizet a Jánosháza szennyvíztisztító telepre vezetik.

A tervezés jelenlegi fázisában a Jánosháza és Térsége Szennyvízelvezetési Beruházási Társulat megbízásából a feladat a telep feldolgozó kapacitásának bővítése, melynek keretében egy új biológiai tisztító vonal létesül 1500 LE tisztító kapacitással.

Az erre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervet a Vasi Agilátás Kft. 0330/6/2010. számon elkészítette, és hatóságomhoz vízjogi létesítési engedély kiadása céljából benyújtotta.

Környezeti hatások:

Jánosháza szennyvíztisztító telep fejlesztése és későbbi üzemeltetése során, ill. a tervezett kiépítés és előírás szerinti üzemeltetés mellett káros légszennyezés, vízszennyezés, talajszennyezés nem következhet be.

A tervezett kiépítés és előírás szerinti üzemeltetés mellett káros zaj- és vibrációs hatás nem keletkezik a szennyvíztisztító telep üzemelésével kapcsolatban.

A tervezett kiépítés és előírás szerinti üzemeltetés mellett káros veszélyes hulladék felhalmozódás és elhelyezési zavar nem következhet be a szennyvíztisztító telep üzemelésével kapcsolatban.

A hatásterület határai/ vélelmezhető határai:

Duka, Karakó, Keléd, Kemenespálfa, Kissomlyó, Nemeskeresztúr, Jánosháza települések bel- és külterülete (Vas megyében)

Az érintettek az ügy irataiba a Felügyelőségünknel az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be: Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 113 szoba .

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

Felkérem a települések Jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közzé, illetve a helyben szokásos módon is tegye közzé.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti hirdetőtábláján, valamint honlapján (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) is megtekinthető.

A hirdetményt kapja:

- 1./ Duka Község Jegyzője, 9556 Duka
- 2./ Karakó Község Jegyzője, 9547 Karakó
- 3./ Keléd Község Jegyzője, 9549 Keléd
- 4./ Kemenespálfa Község Jegyzője, 9544 Kemenespálfa
- 5./ Kissomlyó Község Jegyzője, 9555 Kissomlyó
- 6./ Nemeskeresztúr Község Jegyzője, 9548 Nemeskeresztúr
- 7./ Jánosháza Község Jegyzője, 9545 Jánosháza

Szombathely, 2010. szeptember 9.

Gaál Zoltán sk.
osztályvezető