



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTF02/3459-3/2016.
Jogi előadó: dr. Monostori Veronika
Műszaki előadó: Paksa Tibor
Telefon: 94/506-719

Tárgy: Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás előzetes vizsgálati eljárása ügyében – **Közlemény**

Melléklet: 1 pld. közlemény

Az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Üzem Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Király u. 1.) 2016. december 7-én benyújtotta Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a Főosztály honlapján (<http://nydtktfv.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2016. december 15.**

A kérelem és mellékleteinek elérési helye: **nydtktfv.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei.**

Kapja:

1. Esztergályhorváti Község Önkormányzata 8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Szombathely, 2016. december 14.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
névében és megbízásából:**

**Balaton Tihamér
osztályvezető**

K Ö Z L E M É N Y

Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás előzetes vizsgálatának megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Hálózati Üzem Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa, Király u. 1.) 2016. december 7-én benyújtotta az Esztergályhorváti, Hegy 44 ingatlan villamosenergia ellátás előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-aiban foglaltak figyelembe vételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., Tel.: 94/506 700, e-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu) jár el.

Kérelem és mellékleteinek elérési helye:

[www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei](http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu/eTájékoztató/Közlemények/Kérelem%20és%20mellékletei)

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Főosztály hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2016. december 15.**

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Főosztályunkon lehet észrevételeket tenni.

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRt. Esztergályhorváti település zártkertjében 44 db villamos energia igény kiszolgálását tervezi. A munkálatok során 22 kV-os légvezeték hálózatot, 0,4 kV-os léghébeles hálózatot és egy OTR állomást létesítenek.

A hálózatépítés során 3x50 mm² AASC szabadvezeték épül 396 m nyomvonalhosszban. A légvezeték hálózat létesítése során beépítésre kerül 12 db vasbetonoszlop és 1 db OTR FF-1400 típusú oszloptranzformátor állomás.

Vélelmezett hatásterület

A tervezett légvezeték építése időszakában a munkagépek és szállítójárművek üzemeltetése levegőterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű. A levegőtisztaság védelmi szempontú hatásterület az építés időszaka alatt a nyomvonalától számított kb. 50 m-es körzet. Az építkezés hatásterülete lakott területeket nem érint. Üzemeltetési levegőterhelő hatások nem jelentkeznek.

A létesítés során a munkagépek által keltett és a szállításból adódó forgalomműködés okozta zajterhelés rövid időtartamú, 1 hónapot nem haladja meg. A benyújtott dokumentációk alapján az oszloptranzformátor építésének zajvédelmi hatásterülete 23 m, az üzemeltetése 0,8 m. A hatásterületek védendő objektumokat nem érintenek. A kivitelezés és az üzemelés során várhatóan nem alakul ki határértéket meghaladó zajterhelés. Éjszakai munkavégzés nem tervezett.

A légvezeték üzeeme normál légköri viszonyok esetén nem jár zajkibocsátással. Zajkibocsátási határérték megállapítását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Főosztályon és a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél lehet betekinteni.

Tájékoztatom, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Ügyfelfogadási időben az eljárás során keletkezett iratokba – az eljárás bármely szakaszában – betekinthez, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy térítés ellenében másolatot kérhet.

A Főosztály ügyfelfogadási ideje és helye:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 118. szoba

Ügyfelfogadási rend:

- Hétfő: 8:30 – 12:00
- Szerda: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
- Péntek: 8:30 – 12:00

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Ket. 28/A. § (3) bekezdése alapján tájékoztatom arról is, hogy a hatóság postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, elektronikus úton, szóban és telefonon tart kapcsolatot az ügyféllel.

Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Főosztály az alábbi döntéseket hozhatja:

„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

- ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*
- ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*
- b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*
- c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*
- ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*
- cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*
- d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”*

Szombathely, 2016. december 14.

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály