



Szám: 1367-2/2/2012. I.

Jogi ea: dr. Harkay Katalin

Ea.: Tekauer Mónika

☎: 94/506-719

KÖZLEMÉNY

Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet-továbbiakban Kormányrendelet - 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) az M86-os gyorsforgalmi út nyomvonala miatt 22 kV-os távvezeték áthelyezését, új leágazások kiépítését tervezi.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) megbízásából az ELINOR Mérnökiroda Kft. (1111 Budapest, Lágymányosi u. 12.), hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházásra irányuló előzetes vizsgálati dokumentációt előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.

A Kormányrendelet 3. §. (3) bekezdése alapján a fenti ügyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba Tel.: 94/506-719

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő megjelenésének napja **2012. február 21.**

3.) Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint engedélyes és üzemeltető a Nemzeti Infrasztruktúra Fejlesztő Zrt; mint beruházó az M86-os gyorsforgalmi út nyomvonala miatt a 22 kV-os távvezeték az érintett oszlopok között új nyomvonalra helyezi át, valamint 22 kV-os leágazások kiépítését tervezi.

Hegyfalu-Répcseszentgyörgy közötti 22 kV-os légvezeték áthelyezés

A beruházás során 716,5 m tervezett nyomvonalhosszú 22 kV-os szabadvezeték, valamint 5 db új oszlop kiépítésére, valamint a régi szakasz bontására kerül sor. A nyomvonal Hegyfalu és Vasegerszeg külterületén halad, a távvezeték tervezett nyomvonala szántóterületet és utat érint.

A beruházással érintett területek

Hegyfalu külterület 066/4, 061, 060/5(060/4), 060/6(060/4), 078/3(078), 078/1(078)

Vasegerszeg külterület 0140/37(0140/32), 0140/38(0140/32), 0140/39(0140/32), 01140/43(0140/31), 0140/87(0140/33), 0140/86(0140/33)

Zsédény 22 kV-os leágazás átalakítás, légvezeték áthelyezés

A beruházás során 73,5 m tervezett nyomvonalhosszú 22 kV-os szabadvezeték, valamint 1 db új oszlop kiépítésére, valamint a régi szakasz bontására kerül sor. A kitérítés nyomvonala Hegyfalu külterületén halad, a távvezeték tervezett nyomvonala szántóterületet érint.

A beruházással érintett területek

Hegyfalu külterület 066/29(066/5), 066/30(066/5), 066/32(066/6), 066/33(066/6), 066/36(066/7)

Hegyfalu tehenészeti telep 22 kV-os leágazás átalakítás, légvezeték áthelyezés

A beruházás során 199,6 m tervezett nyomvonalhosszú 22 kV-os szabadvezeték, valamint 2 db új oszlop kiépítésére, valamint a régi szakasz bontására kerül sor. A kitérítés nyomvonala Vasegerszeg külterületén halad, a távvezeték tervezett nyomvonala szántó, legelő, kivett agyaggödör és közforgalmi vasút területet érint.

A beruházással érintett területek

Vasegerszeg külterület 014/39(0140/32), 015/2, 0150/4(0150/1), 0158/4(015/2), 0153/14(0153/12), 0153/15(0153/12)

Üzemi hírközlési berendezéseket ellátó 22 kV-os leágazás építése a Hegyfalu-Répcseszentgyörgy 22 kV-os gerincvezeték 201. oszlopáról

A 22 kV-os leágazás 134,6 m új nyomvonalon, 2 db új oszlop felhasználásával valósul meg. A nyomvonal Hegyfalu külterületén halad, a távvezeték tervezett nyomvonala szántó, erdő és árok területet érint.

A beruházással érintett területek

Hegyfalu külterület 069/1(069), 070/3(070), 062/6(062/5), 062/9(062/3)

Üzemi hírközlési berendezéseket ellátó 22 kV-os leágazás építése a Vasegerszeg II. 22 kV-os gerincvezeték 2. oszlopáról

A 22 kV-os leágazás 12,6 m új nyomvonalon, 1 db új oszlop felhasználásával valósul meg. A nyomvonal Vasegerszeg külterületén halad, a távvezeték tervezett nyomvonala út területet érint.

A beruházással érintett terület

Vasegerszeg külterület 040/2(040/1)

A kivitelezés várható kezdési időpontja: 2012. 2. félév

A kivitelezés időtartama szakaszonként 4-5 hét.

4.) A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja tartalmára vonatkozóan **a felügyelőség közleményének felügyelőségi honlapon történő megjelentésétől számított huszonegy napon belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

a.) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa.) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab.) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac.) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §. (1) bekezdés d.) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

b.) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja.

c.) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca.) ennek tényét rögzíti és – a c.) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb.) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.

d.) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembe vételével írja elő.

Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen közleményt – annak kézhezvételekor haladéktalanul, de legálább 3 napon belül – tegyék közzemlére és közterületen való közhírré tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is közzétegyék.

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Hegyfalu, Vasegerszeg

Jegyzőjénél, valamint a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján
(<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

Kapja

- Hegyfalú Község Jegyzője – 9631 Hegyfalú, Kossuth u. 86.
- Vasegerszeg Község Jegyzője – 9661 Vasegerszeg, Kossuth u. 97.

Szombathely, 2012. február 21.

Bencsics Attila igazgató nevében:

Bitá Boglárka
osztályvezető