



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 610-3/1/2011./III.

Műszaki ea.: Császár Lászlóné

Tel: 94/504-135

Jogi ea.: Bauerné Kőhalmi Marietta

Tel.: 94/504-133

Tárgy: Letenye szennyvíztisztító telepe

korszerűsítésének előzetes vizsgálata

Közlemény

Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat

1 pld. közlemény

A Dél-zalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.) SZ-000948/2011. számú, 2011. január 28-án érkezett beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságomhoz Letenye szennyvíztisztító telepe korszerűsítésének tárgyában, a Szakály Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János st. 12.) által készített 2010/042 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-ában rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felkérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékleteként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **2011. február 28-ig** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2011. február 8.**

Kapja:

1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Szombathely, 2011. február 2.

Gaál Zoltán s.k.
osztályvezető

K Ö Z L E M É N Y

előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Dél-zalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/a.) SZ-000948/2011. számú, 2011. január 28-án érkezett beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságomhoz Letenye szennyvíztisztító telepe korszerűsítésének tárgyában, a Szakály Környezetvédelmi és Hidrogeológiai Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Apáczai Csere János st. 12.) által készített 2010/042 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2004. (XII. 25.) Korm. rendelet 3 - 5. § -ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügyvel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

**Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.**

2.) A közlemény közzétételének időpontja:

a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján

(<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2011. február 8.**

3.) A tevékenység hatásterülete az igénybevett terület és annak közvetlen környezete.

Tevékenység hatásterülete: Nagykanizsa város.

A tervezett létesítmény rövid leírása

A korszerűsítés célja olyan technológiai és iszapkezelési eljárás megvalósítása, mely által a környezet terhelése csökken. A szennyvíztisztító telep szervesanyag eltávolító kapacitása 3450 LE-ről 4770 LE-re nő. A telep jobb működésének következtében a szagemisszió csökkenni fog. A tisztított szennyvíz befogadója a beruházást követően az időszakos vízfolyásnak minősülő Birkítói-árok helyett a Mura folyó lesz.

A beruházás helye – a tisztított szennyvíz befogadóba vezetését nem számítva – a szennyvíztisztító telep területe.

A korszerűsítés során a meglévő biológiai műtárgy elé egy új előülepítő épül, amely a szennyezőanyag terhelés jelentős részétől mentesíti az eleveniszapos technológiát. Az üzembiztonság fenntartása érdekében szükség van továbbá a biológiai műtárgy gépészeti felújítására is. Az elbontandó fertőtlenítő műtárgy helyett egy új, fertőtlenítő végátemelő műtárgy épül.

A tervezett előülepítőben és a biológiai műtárgyban keletkező nyers és fölösiszap kezelésére aerob iszapstabilizáló műtárgy kerül kialakításra. A légellátás zavartalan biztosításához a meglévő fűvókákat cserélni kell.

A keletkező sűrített iszap víztelenítésére a kibővített víztelenítő gépházban új szalagprés és automatikus vegyszer bekeverő-adagoló rendszer kerül beépítésre.

A tisztítóblokk működésének automatizálására teljes irányítástechnikai- és felügyeleti rendszer kerül kiépítésre.

A korszerűsítés megkezdésének várható ideje: 2011. II. negyedév

A korszerűsítés befejezésének – próbaüzem – várható határideje: 2013. II. negyedév

A tevékenység környezeti hatásai

Levegőminőség-védelem

A gépjármű közlekedésben növekedés nem lesz. Az új iszapkezelésnek köszönhetően a víztelenített iszap elszállításának gyakorisága heti 5 alkalomról 2 fordulóra csökken.

A telep korszerűsítését követően a biológiai tisztítás hatásfoka javul, ezért a bűz kibocsátás csökken a jelenlegi állapothoz képest.

Zajvédelem

A kivitelezés során az alkalmazott munkagépek maximális száma 3 db, üzemelési idejük napi hat óra, a kivitelezés várható időtartama tíz hónap, munkavégzés nappal történik.

Az üzemeltetés során a fő zajforrás a közlekedés, azonban a forgalomban változás nem következik be.

Vízminőség-védelem

A felszín alatti vízbe és földtani közegbe sem közvetett, sem közvetlen bevezetés nem történik.

A szennyvíztisztító telep tisztított szennyvizének befogadója a Mura folyó lesz.

Hulladék keletkezés és elhelyezés

A kivitelezés során elsősorban bontási hulladékok keletkeznek.

A fertőtlenítés céljából – akárcsak jelenleg – a telephelyre 60 l-es kiserelésben fog érkezni a hipo. A kiürült vegyszeres hordót cseregöngyölegként a beszállítónak visszaküldik.

A karbantartást a központi telephely dolgozói végzik, és az esetlegesen képződő hulladékot elszállítják.

4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációjának tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **2011. február 28-ig** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a következő döntéseket hozhatja:

„(2) A felügyelőség a határozatában

a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;

b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem

tartalmi követelményeit, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonhatóságáról;

d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;

db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;

dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1) bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;

e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

f) ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható.”

Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely a Nagykanizsai Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában, illetve a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 110. szoba

- Hétfő: 8-12
- Szerda: 8-12, 14-16
- Csütörtök: 8-12

Ügyintézők

- Bauerné Köhalmi Marietta, telefon: 94/504-133
- Császár Lászlóné, telefon: 94/504-145

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) is közzemlére kerül.

Szombathely, 2011. február 2.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség