



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 575-4/1/2012./IV.  
**Műszaki előadó:** Nagyné Erős  
Alexandra  
**Tel.:** 94/504-146  
**Jogi előadó:** Bauerné Kóhalmi Marietta  
**Tel.:** 94/504-133

**Tárgy:** Hahót község szennyvíztisztító telepe  
fejlesztésének előzetes vizsgálata  
**Közlemény**  
**Melléklet:** 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció  
1 pld. közlemény

A Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) 2012. április 12-én érkezett, SZ/000446/2012. számú beadványában, Hahót község szennyvíztisztító telepe technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában, az AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési ZRt. által készített előzetes vizsgálati tervdokumentációban foglaltak elfogadását kérte hatóságunktól

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2012. május 8.**

Kapja:

1. Hahót Község Önkormányzatának Jegyzője, 8771 Hahót, Deák Ferenc utca 63.

Szombathely, 2012. április 18.

Gaál Zoltán sk.  
osztályvezető

# K Ö Z L E M É N Y

## előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Délzalai Víz- és Csatornamű ZRt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy u. 15/A.) 2012. április 12-én érkezett, SZ/000446/2012. számú beadványa mellékleteként benyújtotta felügyelőségünkre a Hahót község szennyvíztisztító telepe technológiai fejlesztésének előzetes vizsgálata tárgyában, az AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési ZRt. által készített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel. 94/506-700) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2012. május 8.**

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

### A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése

A tervezett fejlesztés célja, hogy a szennyvíztisztító telep képes legyen Hahót község kommunális szennyvizeinek, valamint a Pötrétéről érkező szippantott szennyvíznek oly mértékű megtisztítására a káros szennyező anyagoktól, hogy az közvetlenül élővízbe vezethető legyen, megfeleljen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. számú melléklete I. része (technológiai határértékek) és a 2. számú melléklete (területi határértékek) által megállapított határértékeknek.

A tisztított szennyvizet D110 KPE 3950 m hosszú nyomóvezeték segítségével juttatják el a befogadó Principális-csatornába.

### A tervezett beruházás helye, területigénye

A szennyvíztisztító telep Hahót község közigazgatási területén helyezkedik el. A nyomóvezeték által érintett ingatlanok a Hahót 0282/2, 0282/5, 0299/1, 0300/1, 016/1, 0326, 0338, 0339, 0340, 0349, 0352, 0112, 0114, 0121, 0125, 0350, 0352, 0353, Kilimán 0122, 0126 és Pötréte 041/1 hrsz.-ú területek.

## A hatásterület határai, vélelmezhető határai

Hahót, Kilimán és Pötréte községek közigazgatási területe.

Ügyintézők: Bauerné Kóhalmi Marietta, 110. szoba, telefon: 94/504-133  
Nagyné Erős Alexandra, 215. szoba, telefon: 94/504-146

## Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet, 111. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://www.nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>.) is közzémlére kerül.

## Észrevételek

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **a közzétételt követő 21 napon belül** közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

## Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőség az alábbi döntéseket hozhatja.

*„(2) A felügyelőség a határozatában*

*a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint*

*aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*

*b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*

*c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*

*ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*

*cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*

*d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.*

Szombathely, 2012. április 18.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség