



Szám: 198-1/15/2008.  
Jogi ea.: dr.Harkay Katalin ☎94/504-148  
Műszaki ea: Stern Viktor ☎94/506-719

## KÖZLEMÉNY

### Környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény - továbbiakban Ket.- 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet- továbbiakban Kormányrendelet - 8. §. (1) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a Zala Hőerőmű Kft. Söjtör külterületén **19,9 MW** villamos teljesítményű szalmatüzelésű erőmű létesítését tervezi.

A Zala Hőerőmű Kft. kérelme mellékleteként hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás egységes környezethasználati engedély kérelemmel összevont, módosított környezeti hatástanulmányát az összevont eljárás lefolytatása céljából.

A Ket. 29. §. (7) bekezdése és a Kormányrendelet 8. §. (1) bekezdése értelmében a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:

**Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség**  
**Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba Tel.: 94/506-719**

2.) A Zala Hőerőmű Kft. kérelmére az előzetes vizsgálatban hozott 83-1/8/2007. számon módosított 83-1/6/2007. számú határozatunkban valamint a Kormányrendelet 24. §-ában foglaltak alapján felügyelőségünk a csökkentett villamos kapacitással (19,9 MW<sub>e</sub>) tervezett erőmű környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont eljárását 2008.július 3-án megindította.

3.) Az elsősorban gabonaszalma tüzelésű, villamos energia termelésre szolgáló hőerőművet Söjtör község külterületén, a 0335/3-5, 0336, 0337/3, 0338, 0339/2 hrsz. alatti területeken tervezik megépíteni. Az erőmű gőztermelő berendezése egy 56,84 MW hőteljesítményű gőzkazán, melyhez 1 db légszennyező pontforrás tartozik. Az erőmű nyersanyag ellátásához Söjtör település 30 km-es vonzáskörzetében mintegy 25-30 ezer ha szántóterületen lévő biomassza betakarítására van szükség. Az erőmű éves tüzelőanyag igénye kb. 108 ezer tonna. Az erőmű által termelt villamos energia 120 kV-os földkábelben keresztül jut az országos hálózatba.

- 4.) A tevékenység hatásterülete az eróműtől számított 1640 m sugarú kör által határolt terület.
- 5.) A Kormányrendelet 12-15.§-ai szerinti, országhatáron áterjedő környezeti hatásokra irányuló eljárás hatóságunknál nincs folyamatban.
- 6.) Az eljárás megindításával egyidejűleg a kérelem és mellékletei megküldésre kerülnek a telepítési hely szerinti Söjtör-Pusztaszentlászló Körjegyzőség Jegyzőjének, továbbá a kérelem és a közérthető összefoglalása megküldésre kerül a feltételezeten érintett Bak, Baktüttös és Tófej települések jegyzőjéhez azzal, hogy **haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama 30 nap, melyen belül közvetlenül a felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.**
- 7.) A felügyelőség a Kormányrendelet 24. § (9) bekezdése alapján hozott döntése alapján
- a) egységes környezethasználati engedélyt ad ki,
  - b) elutasítja a kérelmet.

Ezen közlemény valamint a kérelem és mellékletei, illetve a közérthető összefoglaló megtekinthető Söjtör-Pusztaszentlászló Községek Körjegyzőségén, Bak-Sárhida Községek Körjegyzőségén, Tófej-Baktüttös-Pusztaderics Községek Körjegyzőségén, illetőleg a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségén az alábbi helyen és időpontban.

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 118. szoba

Hétfő: 8-12

Szerda: 8-12, 14-16

Csütörtök: 8-12

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közzélmére kerül.

#### **Kapja:**

- Söjtör-Pusztaszentlászló Községek Körjegyzősége (8897 Söjtör, Petőfi u. 2.)
- Bak-Sárhida Községek Körjegyzősége (8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.)
- Tófej-Baktüttös-Pusztaderics Községek Körjegyzősége (8946 Tófej, Rákóczi u. 48.)

Szombathely, 2008. július 3.

**Bencsics Attila sk.**  
osztályvezető