



Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. szám: 3283-3/10/2010.I.

Műszaki ea.: Császár Lászlóné

Tel: 94/504-145

Jogi ea.: Bauerné Köhalmi Marietta

Tel: 94/504-133

Tárgy: Rezi községben tervezett 80 m³/d kapacitású kísérleti szennyvíztisztító telep létesítésének előzetes vizsgálata

H A T Á R O Z A T

Az UWATECH Környezet és Víztechnikai Kft. (8372 Cserszegtomaj, Majori u. 37.) megbízásából, a MÉLYÉPTELV INFRASTRUKTÚRA Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.) által, Rezi községben tervezett 80 m³/d kapacitású kísérleti szennyvíztisztító telep létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában készített Z-158. számú tervdokumentációban foglaltakat

elfogadom,

és egyben megállapítom, hogy a **tervezett munkálatok során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek a vízjogi engedélyezési eljárás során kerülnek rögzítésre.

I.

A tervezett tevékenység ismertetése

A létesítmény helye

Rezi község 071/545 hrsz.-ú területe

A tevékenység rövid leírása

A tervezett tevékenység Rezi településen egy 80 m³/d kapacitású, újszerű tisztítási technológiájú kísérleti szennyvíztisztító telep létesítése azzal a céllal, hogy a beruházási és üzemeltetési tapasztalatok feldolgozása által más konvencionális kommunális szennyvíztisztítási technológiákkal, illetve szennyvíztisztító telepekkel kerüljön összehasonlításra. A kísérletnél alkalmazott RID rendszerű, merülő tárcsás tisztítóegység kedvező paramétereinek – beruházási és üzemeltetési költség, tisztítási hatások, a szennyvíziszap minősége stb. – alátámasztása a 3 éves kísérleti idő mérési eredményei által.

A kísérleti szennyvíztisztító telep Rezi település szennyvízgyűjtő hálózatán összegyűjtött szennyvizet fogadja 80 m³/d mennyiségben, és a megtisztított szennyvíz a meglévő települési végátemelőn keresztül a keszthelyi szennyvíztisztító telepre kerül bevezetésre.

A tevékenység megkezdésének várható ideje: 2010.

A kivitelezés várható időtartama: 3 - 4 hónap.

II.

Környezetvédelmi előírások

- A tervezett tevékenység során minden havária jellegű esemény (felszíni v. felszín alatti szennyezés) bekövetkezésekor azonnali bejelentési kötelezettség terheli az engedélyest. A lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül meg kell szüntetni a szennyezés utánpótlódását és fel kell számolni a környezeti kárt.
- Havária események bekövetkezésének a lehetőségét a technológiai előírások betartásával és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani.
- A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges, szennyezéseket megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai

A **Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda (Sopron) 410/3734/1/2010. számú** végzésével örökségvédelmi szakhatósági eljárását megszüntette, mivel tárgyi beruházás jelenlegi adatai szerint kulturális örökségi elemeket nem érint.

A **Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Zalaegerszeg) 29.2/10026-1/2010. számon** kikötések nélkül megadta szakhatósági hozzájárulását.

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 4240-4/2010. számon,** előírások nélkül adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Rezi Község Jegyzője 318/7/2010. számon feltételek nélkül megadta szakhatósági hozzájárulását.

IV.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 20. főszám 43. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250 000,- Ft-ban állapítom meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított tíz munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de hatóságomnál két példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A fellebbezési eljárás során a fellebbezési igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 125 000,- Ft, társadalmi szervezetek részére 2 500,- Ft.

I n d o k o l á s

A MÉLYÉPTELV INFRASTRUKTÚRA Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.) 2010. május 17-én érkezett beadványában – az UWATECH Környezet és

Víztechnikai Kft. (8372 Cserszegtomaj, Majori u. 37.) megbízásából – 163/2010. számú beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságomhoz a Rezi községben tervezett kísérleti szennyvíztisztító telep tárgyában készült Z-158. számú előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3 - 5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerültek elbírálásra.

A Felügyelőség a tervezett beruházásról a Kormányrendelet 3. § (3) és (4) bekezdése értelmében a Felügyelőség honlapján, illetve Rezi Község Polgármesteri Hivatalában az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával közleményt tett közzé, melyre a közlemény felügyelőügyi honlapon történő megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan.

Az észrevételek beérkezésének határideje 2010. május 28. volt. A megadott határidőig a Felügyelőségre észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatot eljáró szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32/A. § (1) bekezdése alapján, a 4. számú melléklet figyelembevételével megkeresett szakhatóságok állásfoglalásait határozatom rendelkező részébe foglaltam.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyugat-dunántúli Iroda (Sopron) 410/3734/1/2010. számú végzésével örökségvédelmi szakhatósági eljárását megszüntette.

Felhívta azonban az engedélyt kérő/beruházó/kivitelező figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 24. §-ában foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és a területileg illetékes múzeumhoz, valamint az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez bejelenteni, továbbá a helyszín és a leletek őrzéséről gondoskodni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (1) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

Döntését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi VXL. Törvény (a továbbiakban: ket.) 45/A. § (3) bekezdése, 44. § (6) bekezdése és a 71. § (1) bekezdésére figyelemmel hozta meg.

A Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (Zalaegerszeg) 29.2/10026-1/2010. számon, a Kormányrendelet, valamint a Rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú mellékletének 5. pontja, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról szóló 274/2006. (XII.23.) Korm. rend. 32. § (1) bekezdése alapján adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Az **Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete (Győr) 4240-4/2010. számon,** a Rendelet 32/A. § (1) bekezdése és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szervek kijelöléséről szóló 362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Rezi Község Jegyzője 318/7/2010. számon, a Rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a Ket. 44. § (1), (2) és (9) bekezdése alapján adta meg szakhatósági hozzájárulását.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek műszaki felülvizsgálata során Felügyelőségem

az alábbiakat állapította meg.

Természetvédelem

Az érintett Rezi 071/54 hrsz.-ú „szántó” művelési ágú külterületi ingatlan nem áll országos védettség alatt, de szerepel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelettel (továbbiakban: Rendelet) kijelölt **Natura 2000** besorolású területek között, mint a HUBF 20035 jelű **Keszthelyi-hegység** elnevezésű Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület része. Továbbá a szennyvíztelep bővítése által érintett a Rezi 071/57 hrsz.-ú ingatlan egy része (811 m²) is, amely a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelettel kijelölt „barlangok felszíni védőövezeté”- be tartozik.

Megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény helyén jelenleg a szennyvízrendszer végátemelője van, néhány akác- és hársfával övezve. Közélemben szántók és déli oldalán közút húzódik. Felszíni vízfolyás a közelben a település keleti határában lévő Csókakő-patak, amellyel a szennyvízrendszer nincs összeköttetésben. Az ingatlan körbe van kerítve. A szennyvíztelep tájba illesztését északnyugati, dél-keleti oldalon cserjék ültetésével, déli oldalon védő fásítással tervezik megoldani.

A kialakítandó kísérleti telep célja a szennyvíz előtisztítása. A tisztítási technológia berendezései zárt, szigetelt, vízzáró padozattal ellátott acélcsarnokban kerülnek elhelyezésre. A tisztított szennyvíz közcsatornába kerül, felszíni vízfolyásba bevezetés nincs. A szennyvíziszapot besűrített, stabilizált állapotban szilárd hulladéklerakóba szállítják.

Az előzetes dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a beruházás Natura 2000 jelölő és védett növény- és állatfajokat nem érint, várhatóan jelentős hatást tárgyi terület állapotára nem gyakorol táj- és természetvédelmi szempontból, ezért az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadom, és a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.)

8.§ (1) bekezdése alapján „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni;

A Rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1-3. számú mellékletben meghatározott fajok, és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A Rendelet 10. § (1) bekezdése kimondja „Olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak - a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1-4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok

természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

A jogszabályi előírásoknak a tervezett beruházás megfelel.

Levegőtisztaság-védelem

A telepítés során a légszennyező anyagok kibocsátása viszonylag szűk területen a szennyvíztisztító telep építési területén következik be. A levegőszennyezést leginkább az építési munkálatokkal, a területrendezéssel járó kiporzás, valamint a szállítójárművek és munkagépek légszennyező anyag kibocsátása okozza. A hatásuk időszakosan terhelő, kismértékű légszennyezés növekedéssel jár.

A szennyvíztisztító telepen folytatandó tevékenységből a környezeti levegőbe diffundálандó bűzanyagok csak a telep területén belül lesznek érezhetőek. A tisztítási technológia valamennyi műtárgya fedett, így a légtérbe a szennyezőanyag kijutása minimális.

A tisztítási technológia során kiválasztott anyagok -rácsszemét, víztelenített szennyvíziszap – gyűjtése és a telepről történő elszállítása zárt konténerekben történik.

Az üzemeltetés során a gépjárművek emissziója, valamint a telephely diffúz kibocsátásaiból származó bűzanyagok (pl.: ammónia, metán, merkaptán, kén-hidrogén) minimális mértékben terhelik a környezetet.

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II.14.) Kormányrendelet 14. §-a alapján bűzzel járó tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.

A dokumentáció alapján levegőtisztaság védelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, a telepítés és az üzemelés során a levegőt ért hatások az elviselhető kategóriába sorolhatók.

Zajvédelem

A tervezett létesítmény megvalósításával és üzemeltetésével kapcsolatos, zajkibocsátási határértékeket a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg.

Az építési területen jelentkező zajhatások nagy részét a munkagépek rövid ideig tartó és a határértéket nem meghaladó terhelése jelenti. A tervezett építési időszak 3 hónap, éjszakai munkavégzést nem terveznek.

A tisztítási technológia gépészeti berendezései- merülő tárcsák, szivattyúk, keverők- víz alatt illetve zárt térben működnek. Zajhatás csak a gépteremben lesz észlelhető.

Az üzemeltetés során a szennyvíztisztító telepen működő valamennyi gépészeti berendezés hangnyomásszintje 50 dB alatti és valamennyi gépészeti berendezés zárt térben, illetve épületben van. A telep üzemeltetése közben a környezet zajterhelése a megengedett mértéket nem haladja meg.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházás zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem okoz jelentős környezeti hatásokat.

Hulladékgyűjtés

A dokumentáció szerint az építés illetve üzemelés során keletkező hulladékok gyűjtése és kezelőnek történő átadása biztosított.

Vízvédelem, vízgazdálkodás

A tervezési terület nem esik vízbázis védőterületére és nem nyílt karsztos terület. A tisztított

szennyvíz – a terv szerint – a meglévő csatornahálózatra lesz bekötve.

A megvalósítás mind az üzemeltetés illetve felhagyás esetén semleges, mivel a talajvíz agyagos talajszerkezet alatt, 5 m-nél mélyebben helyezkedik el.

Felszíni vízfolyást a beruházás nem érint. A település K-i határában folyik a Csókakői-patak, melynek befogadója a Balaton, azaz a település érzékeny vízgyűjtőn található.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Rezi település a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.

A tervezett létesítmény a tervezett helyen, a felszín alatti vizek szennyezését nem okozza, amennyiben a kivitelezés során maximálisan betartják az előírásokat és az üzemeltetés során az elvárható legnagyobb gondossággal járnak el.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: Törvény) 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének dc.) pontja alapján hoztam meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése értelmében a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez vízjogi létesítési engedély szükséges. Kérelmező a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást már megindította, ezért erre vonatkozó kérelem benyújtását nem írtam elő. A vízjogi létesítési engedélyezési eljárást felfüggesztettem, az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat jogerőssé válását követően a vízjogi létesítési engedély kiadásra kerül. Jelentős hatás hiányában a környezetvédelmi kikötések a vízjogi engedélyezési eljárás során kerülnek megállapításra.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. július 27.

Határozatom kiadására a Törvény 67. § (4) bekezdésében megállapított 33 munkanap ügyintézési határidőn belül került sor, melybe a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban: Ket. – 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján nem számít be a hiánypótlásra illetve a tényállás tisztázáshoz szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, továbbá d) pontja alapján nem számít bele a szakhatóság megkeresésétől, állásfoglalásának megadásáig eltelt idő.

Határozatom közzétételének érdekében a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján Rezi Község Önkormányzatának Jegyzőjét megkeresem, illetve határozatom Felügyelőségem honlapján történő közzétételéről intézkedem.

Határozatom elleni fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján a 99. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével tettem lehetővé.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjáról a KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

Felügyelőségem hatásköre és illetékessége a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésén, valamint 1. sz. melléklet IV. fejezetének 2. pontján alapul.

A határozatot kapják:

1. MÉLYÉPTERV INFRASTRUKTÚRA Műszaki Tervező és Szolgáltató Kft. 9700 Szombathely, Wesselényi u. 38.
2. UWATECH Környezet és Víztechnikai Kft. 8372 Cserszegtomaj, Majori u. 37.
3. ÁNTSZ Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Zalaegerszegi Telephely, 8901 Zalaegerszeg, Pf. 41.

4. Rezi Község Önkormányzatának Jegyzője, 8373 Rezi, Kossuth L. u. 35.
5. Zala Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi 81.
6. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
7. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, 8360 Keszthely, Balaton u. 17.

Szombathely, 2010. július 7.

Lábdy Miklós s.k.
igazgató