



*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!*

**Ikt. szám:** 139-19/1/2012./III.

**Műszaki ea.:** Borbély Gábor

**Tel.:** 94/504-135

**Jogi ea.:** Bauerné Köhalmi Marietta

**Tel.:** 94/504-133

**Tárgy:** A Mura folyó tótszerdahelyi szakaszán tervezett úszó kis vízerőmű előzetes vizsgálata

**Közlemény**

**Melléklet:** 1 pld. előzetes vizsgálati dokumentáció  
1 pld. közlemény

Az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.), az AQUALINE Z+Z Szolgáltató Bt. (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 10.) megbízásából, 2012. szeptember 20-án érkezett, beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságunkhoz a Mura folyó tótszerdahelyi szakaszán tervezett úszó kis vízerőmű előzetes vizsgálata tárgyában készített ŐH-12041. munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációt, ezzel előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezve a Felügyelőségen.

A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel **felhívom, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék** a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő **közhírré tételéről**.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a közzétételt követő **21 napon** belül közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.

A közzététel időpontja a felügyelőügyi honlapon (<http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenés napja: **2012. október 11.**

Kapja:

1. Tótszerdahely Község Önkormányzatának Jegyzője, 8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2.

Szombathely, 2012. október 9.

Bencsics Attila  
igazgató megbízásából

Gaál Zoltán sk.  
osztályvezető

# K Ö Z L E M É N Y

## előzetes vizsgálati eljárás megindításáról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.), az AQUALINE Z+Z Szolgáltató Bt. (8800 Nagykanizsa, Vadrózsa u. 10.) megbízásából, 2012. szeptember 20-án érkezett beadványa mellékleteként benyújtotta hatóságunkhoz a Mura folyó tótszerdahelyi szakaszán tervezett úszó kis vízerőmű ŐH-12041. munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációját.

A dokumentációban foglaltak a Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az ügyben a **Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség** (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. Tel. 94/506-700) jár el.

Jelen közlemény közzétételének időpontja a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján (<http://nyugatudunantuli.zoldhatosag.hu>) történő megjelenésének napja: **2012. október 10.**

A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti ügygel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

### A tervezett létesítmény rövid ismertetése

Tótszerdahely Község Önkormányzata (8864 Tótszerdahely, Zrínyi tér 2.) energiatermelés céljából, a horvát-magyar határon átnyúló program keretein belül megvalósítandó mintaprojektként a Tótszerdahely 068 hrsz.-ú ingatlanon, a Mura 22+500 km szelvényében úszó kis vízerőmű megvalósítását tervezi.

A termelt energia földkábelben kerül továbbításra, melyre jelenleg 2 nyomvonal alternatíva létezik: az egyik a szennyvíztelepi, a másik az ún. TSZ trafóig vezet.

A telepítés helye a település legközelebbi lakóházaitól DNy-i irányba esik, azoktól mért távolsága mintegy 2,5 km.

Maga az erőmű 1 db vízkerékből és 1 db generátorból áll. A kerék átmérője  $d = 5$  m, szélessége  $l = 6$  m, bemerülési mélysége  $h = 1$  m. A kereket 2 db acél úszótest tartja. Az egész szerkezet a parton elhelyezett, betonba ágyazott, levert acél cölöpökhöz kerül rögzítésre, szükség esetén a vízből 2 db orsó segítségével kiemelhető. A létesítmény várhatóan  $P = 5$  kW teljesítmény leadására lesz képes.

### A tervezett beruházás területigénye, elhelyezkedése

A létesítmény vélelmezett hatásterülete az építés, illetve az esetleges felhagyás fázisában a szükséges szállítással érintett 6835 sz.-ú közút területe, illetve a telepítés helyének max. 75 m sugarú környezete, míg az üzemelés során az erőmű max. 4 m sugarú környezete.

Ügyintézők: Bauerné Kőhalmi Marietta, 110. szoba, telefon: 94/504-133  
Borbély Gábor, 108. szoba, telefon: 94/504-135

### Az ügy irataiba való betekintés rendje

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe a Felügyelőrségen, az alábbi helyen és időpontokban tekinthetnek be:

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet, 111. szoba

Hétfő: 8<sup>30</sup>-12

Szerda: 8<sup>30</sup>-12, 13-16

Péntek: 8<sup>30</sup>-12

A közlemény felügyelőrségünk hirdetőtábláján és honlapján (<http://www.nyugadunantuli.zoldhatosag.hu>.) is közzszemlére kerül.

### Észrevételek

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d.) pontjára – **a közzétételt követő 21 napon belül** közvetlenül a Felügyelőrségre lehet észrevételeket tenni.

### Az eljárás eredményeként meghozható döntések

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a Felügyelőrség az alábbi döntéseket hozhatja.

*„(2) A felügyelőrség a határozatában*

*a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint*

*aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,*

*ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;*

*b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;*

*c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,*

*ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,*

*cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;*

*d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.*

Szombathely, 2012. október 9.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség